

Raspuns consolidat la solicitarile de clarificare

Adresate de catre potentiali ofertanti la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrari, prin achizitie directa, având ca obiect: *Executie lucrari in cadrul obiectivului de investitii „Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in dispensarul comunal Supur, Judetul Satu Mare”, finantat prin Planul Național de Redresare si Reziliență*”, inițiată prin anunt de intentie nr. 2385/15.05.2025, publicat pe site-ul institutiei în data de 15.05.2025, cod CPV 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare (Rev. 2).

Primaria comunei Supur, in conformitate cu prevederile art. 160 alin (2) din Legea nr. 98/2016, formuleaza urmatorul raspuns:

Solicitare clarificări 1:

In cadrul Obiectului: Lucrari de constructii si instalatii - Neeligibil, Stadiul fizic: Sistem detectie incendiu, articolul nr. 11 - TCB08C1 asim: Avertizor de incendiu (manual sau automat) cantitatea este de 2 buc, iar materialul de la articolul nr. 12 - 2806459: Indicator luminos care face referire la norma de deviz mai sus mentionata are cantitatea 1 buc, aceasta cantitate fiind in contradictie atat cu cantitatea din norma de deviz cat si cu cantitatea mentionata in antemasuratoare (2 buc).

Va rog sa ne confirmati daca putem corecta cantitatea in devizul-oferta.

Raspuns: In cadrul obiectului Lucrari de constructii si instalatii - neeligibil, Sistem de detectie incendiu, articolul 12 - Indicator luminos - cantitatea corecta este 2 buc.

Solicitare clarificări 2:

In cadrul formularului F4, ati omis sa adaugati articolul *Vas de expansiune 25L - 1 buc si Vas de expansiune 35 L - 2 buc*, cu toate ca acestea se regasesc in antemasuratoare, iar lista de cantitati primita de la dvs., *Obiectul: Montare echipamente - eligibil, Stadiul fizic: Montare echipamente termice* cuprinde manopera pentru articolele mai sus mentionate.

Va rog sa ne confirmati daca putem adauga cele doua articole lipsa in Formularul F4 din cadrul devizului-oferta.

Raspuns: Vasele de expansiune se vor cota cu material cu tot, in formularul F3, Montare echipamente termice.

Valoarea estimata a lucrarii nu se modifica.

Cu respect,
Primar Crișan Sergiu Petrică

